

# 高中職學校實驗（習）場所安全衛生管理訪視

## 設施設備照片

以下照片均為不符合安全衛生法規要求的實例

配電箱內開關應明確標示其用途，且加裝安全防護面板



電源開關應加護蓋



電氣開關與水槽應距離 1.8 公尺以上，太近有感電之虞




抽風扇應加護蓋



實驗（習）場所急救箱藥品應定期檢查其保存期限



滅火器應置於易取得處，且定期檢查使用期限



實驗（習）場所之冰箱應放置實驗所需物品，不可放置食品



實驗（習）藥品應依藥品屬性進行分類，勿以 A、B、C..... 字母分類



實驗（習）場所應保持清潔衛生，抽氣櫃應保持淨空，勿堆放藥品及設備



緊急沖淋設備應定期檢查，保持水的流動及清潔



實驗（習）課應穿戴工作服及配戴護目鏡



液化石油氣鋼瓶應固定，且定期檢查有效期限



立式鑽床及線鋸機應加護蓋



砂輪機之砂輪應定期檢查及更換，並設置保護蓋



電焊機應有自動電擊防止裝置，並注意焊柄之電線是否裸露

